



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

UFFICIO TECNICO

Al Sindaco

SEDE

OGGETTO: Risposta a nota pec prot. N°4750 del 29/03/2023.-

In riferimento a quanto richiesto dalla S.V. con nota prot. n°4750 del 29/03/2023 sull'interrogazione con risposta orale e scritta della Consiglieria Comunale D'Angelo inviata con nota prot. N°4723 del 29/03/2023 si riferisce quanto segue:

1. Come già relazionato con precedente nota, è stato deciso di limitare il numero di persone presenti contemporaneamente all'interno del plesso G. Mazzini a n°100, al fine di rientrare nelle le prescrizioni impartite per le scuole di tipo "0", indicate al punto 11 del D.M. 26/08/1992, in attesa di effettuare gli interventi necessari per ottenere il certificato di prevenzione incendi per un numero superiore di occupanti;
2. Il verbale di sopralluogo dei Vigili del Fuoco è stato emesso in data 20/02/2023, a seguito di visita del 08/02/2023, quindi postuma alla relazione già inviata in precedenza e riporta le prescrizioni per le quali non può essere momentaneamente rilasciato il certificato di prevenzione incendi, che si possono riassumere, come già anticipato, nell'adeguamento di alcune uscite di sicurezza, eliminando anche un gradino di intralcio all'esodo; si chiede inoltre, di realizzare una seconda uscita di sicurezza nella palestra, di modificare l'impianto idrico antincendio allungando le serpentine e di mettere in opera l'illuminazione di emergenza. E' stato inoltre richiesto di sigillare dei fori siti nel controsoffitto della centrale termica lungo i tubi passanti.
3. Come noto l'ufficio sta' già predisponendo le attività preliminari per la redazione di un progetto relativo agli interventi richiesti al fine di ottenere il certificato di prevenzione incendi;
4. Il costo di tali interventi verrà definito a seguito di redazione del computo metrico;
5. Per quanto riguarda i tempi di adeguamento imposti dai Vigili del Fuoco sono 45 gg per quanto riguarda l'attività 74.1.A relativamente all'intervento nella centrale termica (a tal proposito si è già dato mandato alla ditta di manutenzione degli impianti di riscaldamento di provvedere in merito) mentre per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi per

l'attività 67.4.C la scadenza è impartita dal Decreto Legge n°198/2022 c.d. Mille proroghe 2023 conv. L. 14/2023, cioè al 31/12/2024;

6. Il plesso è già in possesso della comunità scolastica seppur per un numero limitato di occupanti, in quanto sono state eseguite diverse opere che lo rendono utilizzabile in sicurezza;
7. Il progetto iniziale non ha subito rilevanti modifiche ad eccezione degli interventi, riportati in variante, risultati necessari a seguito di copiosi distacchi di intonaco dei soffitti, quali la messa in opera di controsoffitti antisfondellamento. Le nuove prescrizioni dei Vigili del Fuoco nascono dal fatto che il Nulla Osta rilasciato risalente al '98, a cui si fa' riferimento, conteneva degli elaborati non rappresentativi dell'attuale morfologia e capienza della struttura, pertanto da aggiornare.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ing. Vittorio Giarratana

